

АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного
учреждения
к 2025 - 2026 учебному году

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 138» города Кирова, 1966г

610042, г. Киров, ул. Добролюбова, 2, тел. (8332) 23-17-50

(юридический адрес, телефон)
Рычкова Светлана Геннадьевна

(ФИО заведующего)

В соответствии с приказом начальника департамента образования администрации города Кирова от 27.05.2025 № 7 - 330 «О подготовке образовательных организаций муниципального образования «Город Киров» к 2025-2026 учебному году», с приказом МКДОУ № 138 от 07.07.2025 № 70-од проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель -

Пленкова Оксана Анатольевна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования администрации города Кирова

Члены комиссии –

Попова Ксения Александровна, представитель родительской общественности,
Буркова Ирина Александровна, заместитель заведующего по АХЧ,
Фоминых Ольга Владимировна, старшая медсестра.

Комиссией установлено следующее:

1. На 2025-2026 учебный год в дошкольном учреждении укомплектовано 6 групп с общим количеством воспитанников 61 человек.

Наполняемость групп:

средняя группа (от 4 до 5 лет, диагностическая) - 1, детей 10,
старшая группа (от 5 до 6 лет, ЗПР) - 2, в них детей 23,
старшая группа (от 5 до 6 лет, ТНР) - 2, в них детей 7,
подготовительная к школе группы (от 6 до 7 лет, ЗПР) - 1, в них детей 10,
подготовительная к школе группы (от 6 до 7 лет, ТНР) - 1, в них детей 11,
Наличие направлений 61, правильность их оформления и хранения
путевки имеются у всех детей, хранятся в личном деле каждого ребенка.
Количество групп 6 /детей по проекту 105 / фактическая наполняемость 61.

2. Обеспеченность кадрами (в соответствии с видом ДОУ, штатному расписанию)
педагогические кадры – 21 человек (в штатном расписании 24,15 ставки) – 100%, младший обслуживающий персонал – 27 человек (в штатном расписании 27,42 ставки) – 98%, вакансия делопроизводителя на период отпуска по уходу за ребенком.

3. Оформление дошкольного учреждения
удовлетворительно

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, договора о взаимодействии с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книги приказов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеются.

Выполнение рекомендаций и предписаний, данных образовательному учреждению в ходе проверки надзорных органов

Профилактический визит ОНДПР города Кирова 07.09.2023, предписания нет. Профилактический визит Управления Роспотребнадзора по Кировской области 22.04.2025, предписания нет. Не полностью выполнено предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №268 от 08.11.2023 (замена девяти окон). В ходе ремонтных работ в 2025 году выполнен пункт 3 предписания Управления Роспотребнадзора по Кировской области №268 от 08.11.2023 оборудование туалетными кабинами с дверями в группах.

5. Планирование и выполнение антитеррористических мероприятий

Паспорт безопасности актуализирован 30.01.2025, рекомендации выполнены в полном объеме.

6. Наличие в ДООУ и состояние информационно-коммуникативных средств, их количество (телевизор____, компьютер____, проектор____, оргтехника____ и др.)
компьютер – 5 штук, проектор – 1, МФУ – 2 штуки, принтер – 2 штуки.

7. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) методический кабинет обеспечен информационными ресурсами, игрушками, и пособиями в достаточном количестве.

Обеспеченность образовательного учреждения учебно-методической литературой.

Литература в соответствии с адаптированной программой имеется в полном объеме.

Наличие режима работы дошкольного учреждения, учебного плана и расписания занятий по группам, количество занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели в работе.

Дополнительные образовательные услуги

Лицензия имеется, восемь кружков, проводят педагоги детского сада.

8. Территория: общая площадь 6558 кв. м.

Состояние ограждения удовлетворительное

Территория (подготовленность групповых площадок, веранд, иное оборудование) каждая группа имеет свою прогулочную площадку, оборудованную игровыми постройками. Теневые навесы установлены на 6 участках.

Наличие и оборудование игровых малых форм имеются.

Наличие контейнерной площадки в хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 20 метров от здания. На площадке установлен 1 контейнер с крышкой.

Наличие договора о вывозе мусора контракт №8907-2025/ТКО от 17.01.2025

9. Здание: общее состояние помещений качество проведенного ремонта:

капитального разработана проектно-сметная документация в 2024 году

текущего проведены ремонты: ремонт пола в раздевалке группы Ромашка, ремонт пола в кабинета логопеда группы Земляничка, ремонт пола лестничной клетки (вход в гр.Елочка), частичная покраска стен пищеблока, ножек у железных табуретов и деревянных столов, покраска деревянных дверей (гр.Земляничка, Колокольчик, музыкальный зал), покраска батареи под подоконником и шкафчиками раздевалки гр. Елочка, покраска лестницы входа в пищеблок. Замена све-

тильников в кастилянской, ремонт музыкального зала (бюджет), устройство сантехнических перегородок (наказы избирателей), ремонт туалета для сотрудников.

освещение, его состояние обеспечивается светодиодными лампами. Осветительная арматура обеспечивает равномерный рассеянный свет. Чистка оконных стекол и осветительной арматуры проводится два раза в год. Уровень искусственной освещенности и коэффициент пульсации во всех группах детского сада соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается актом профилактического визита Управления Роспотребнадзора по Кировской области от 22.04.2025 (протокол измерения параметров освещенности №43-01/12708-01-25 от 15.04.2025). Естественное освещение: все основные помещения имеют естественное освещение. Расположение цветов не снижает уровень естественной освещенности

работа вентиляции вентиляция в групповых ячейках естественная и общеобменная, на пищеблоке – механическая приточно-вытяжная.

характер и состояние отопительной системы отопление централизовано, состояние удовлетворительное.

наличие акта опрессовки отопительной системы 10.07.2025.

наличие Правил пожарной безопасности дошкольных учреждений имеются.

наличие запасных выходов в здании 4 запасных выходов соответствуют ППР.

наличие плана эвакуации при пожаре имеются, утверждены пожарным инспектором, заведующим МКДОУ №138 Рычковой С.Г.

Наличие и состояние снабжения:

водой водоснабжение горячее и холодное, централизованное.

электричеством в исправном состоянии.

функционирование канализации централизованная, существующие сети городского коллектора.

10. Состояние противопожарной безопасности соответствуют ППР

11. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние

количество спален четыре

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка детской мебели проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20.

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен в ДОУ имеется в достаточном количестве – 3 смены, состояние удовлетворительное.

обеспеченность игровым оборудованием, игрушками и дидактическим материалом наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий игрушками, дидактическими материалами ДОУ обеспечено. Наличие специально-оборудованных помещений для организации учебных занятий: для организации учебных занятий в ДОУ имеются специально-оборудованные помещения: музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов. Учебные занятия проводятся в групповых ячейках.

12. Создание условий для развития детей до 3-х лет данные группы отсутствуют

13. Наличие функциональных помещений

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря спортивный зал отсутствует, спортивное оборудование и спортивная площадка имеется, спортивного оборудования достаточно.

зал для музыкальных занятий, его готовность музыкальный зал к проведению музыкальных занятий готов.

наличие бассейна, его оснащенность отсутствует.

наличие и оснащенность кабинета учителя-логопеда (учителя-дефектолога) имеется, оснащен для проведения работы по адаптированной программе.

наличие дополнительных помещений для организации разнообразной деятельности детей нет.

14. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное.

наличие аварийного титана установлено 2 водонагревателя.

плита, ее состояние 2 плиты 4 конфорочные, состояние удовлетворительное.

состояние разделочных столов удовлетворительное.

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение разделочные доски, ножи, промаркированы, имеются в достаточном количестве, хранятся в соответствии с санитарными правилами.

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 1, состояние удовлетворительное.

обеспеченность посудой, ее состояние посуда имеется в достаточном количестве, без дефектов.

У персонала промаркированная индивидуальная посуда.

картофелечистки, их количество и состояние 1, состояние удовлетворительное.

количество мясорубок, их состояние 1, состояние удовлетворительное.

наличие и маркировка уборочного инвентаря уборочный инвентарь промаркирован, имеется в достаточном количестве, хранение уборочного инвентаря упорядоченно.

документация ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20.

15. Кладовые: качество проведенного ремонта проведенного ремонта соответствует санитарным правилам.

хранение сыпучих продуктов сыпучие продукты хранятся на складе сыпучих продуктов, который оборудован прибором для измерения температуры и влажности.

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) имеется 3 бытовых холодильника, 2 холодильных шкафа, в летний период хранение овощей осуществляется в уличном складе. Холодильное оборудование в рабочем состоянии.

16. Наличие дезсредств Ника – экстра М Профи, Пемолукс, хозяйственное мыло, кальцинированная сода, в наличии.

место приготовления в туалетных комнатах групп, тара завода изготовителя в соответствии со сроком годности, наличие горшков нет.

наличие пылесосов для уборки имеется 6 пылесосов в исправном состоянии.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения работники обеспечены спецодеждой в полной мере, которая хранится в специально отведенных местах.

количество стиральных машин, их состояние 1, удовлетворительное.

17. Наличие медкабинета, состояние удовлетворительное

наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется.

наличие медицинской документации ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20.


18. Новое в оформлении и оборудовании ДОУ проведен ремонт: пола лестничных маршей входа к группе «Елочка», музыкального зала, туалета для сотрудников, частичный ремонт стен пищеблока. Приобретены: канцтовары, дидактический материал для реализации образовательной программы.

Замечания и предложения комиссии нет

Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 138» города Кирова к 2025-2026 учебному году ГОТОВО.

Акт составлен в двух экземплярах

Председатель комиссии:  О.А. Пленкова

Члены комиссии:  К.А. Попова

 И.А. Буркова

 О.В. Фоминых

Ознакомлена:

Заведующий  С.Г. Рычкова

09.07.2025